



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНТРОРОС"

Место нахождения (адрес юридического лица): 196006, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Рошинская, дом 5

Адрес места осуществления деятельности: 187046, Россия, Ленинградская область, Тосненский район, деревня Аннолово, улица Центральная, дом 35

Основной государственный регистрационный номер 5067847113329.

Телефон: +78126440303 Адрес электронной почты: info@entroros.ru

В лице Генерального директора Володкевича Валерия Тадеушевича

заявляет, что Оборудование, работающее под избыточным давлением, 4 категории опасности: Котлы водогрейные водотрубные ТЕРМОТЕХНИК тип ТТ300, теплопроизводительностью от 20,0 до 80,0 МВт (Рабочие параметры: вместимость водяного объема котла до 50 м³, максимальное рабочее давление до 1,6 МПа, максимальное расчетное давление до 1,8 МПа, температура воды на выходе из котла до 170 °С), с комплектующими в соответствии с технической документацией.

Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНТРОРОС"

Место нахождения (адрес юридического лица): 196006, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Рошинская, дом 5

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 187046, Россия, Ленинградская область, Тосненский район, деревня Аннолово, улица Центральная, дом 35

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 25.21.12-018-94666395-2019 «Котлы водогрейные водотрубные ТЕРМОТЕХНИК тип ТТ300. Технические условия».

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8403109000

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013)

Декларация о соответствии принята на основании

Протокол гидравлических испытаний испытательной лаборатории ООО «Сигнал», Сертификат на тип продукции № ЕАЭС RU T-RU.СП28.00080/25 от 29.09.2025, выдан органом по сертификации продукции и услуг ООО "Тест-С.-Петербург", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10СП28, Заключение о результатах исследования типа оборудования № 20/3-8-2025 от 29.09.2025, Обоснование безопасности № ТТ000000Б04030423 от 03.04.2023, Паспорт котла ТЕРМОТЕХНИК ТТ300 от 25.11.2024, Расчет прочности ЭФ.075М.000.000-02 РР1 от 21.01.2019, Руководство по монтажу и эксплуатации ТТ30000РЭ08030524 от 03.05.2024, Сборочный чертеж ЭФ.075М.000.000-02 СБ, Габаритный чертеж ЭФ.075М.000.000-02 ГЧ, Акты визуального и измерительного контроля испытательной лаборатории ООО «Сигнал», Протокол гидравлических испытаний испытательной лаборатории ООО «Сигнал», Протоколы проверки сварных стыков радиографическим методом испытательной лаборатории ООО «Сигнал», Протоколы проверки сварных стыков ультразвуковым методом, Документы о подтверждении характеристик материалов и комплектующих изделий, Документы, подтверждающие квалификацию специалистов и персонала изготовителя, Технологическая документация по производству сварочных работ, Свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля ООО «Сигнал» № ЛНК- 068А 0544 от 11.12.2024, действительно до 11.12.2027, выдан Независимым органом по аттестации лабораторий неразрушающего контроля ООО "Регион-Спектрсерт", Монтажный чертеж ЭФ.075М.000.000-02 МЧ, Программа контроля котлов ТЕРМОТЕХНИК ТТ300 № ПК-ВРУКГ-8-ДК-2019 от 09.01.2019, Свидетельство об аккредитации испытательной лаборатории ООО «Сигнал» № № ЛНК-РОС- 001063 от 25.10.2024, действительно до 25.10.2029, выдан органом по сертификации ООО «РосОснова», регистрационный № РОСС RU.32368.04НС00.

Схема декларирования соответствия: 5д

Дополнительная информация

Применяемый стандарт: ГОСТ 21563-2016 "Котлы водогрейные. Общие технические требования". Условия хранения: хранить под навесами и в помещениях, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе, при температуре от -50°С до +50°С, при хранении обеспечить сохранность конструкции котла от механических повреждений и возможность осмотра котла. Срок хранения – не менее 36 месяцев, но не более 42 месяцев со дня отгрузки с завода-изготовителя. Котлы должны использоваться с горелками, соответствующими требованиям технических регламентов Таможенного союза. Срок службы – не менее 25 лет. Производственная площадка: Общество с ограниченной ответственностью "Сигнал", 187046, РОССИЯ, Ленинградская область, Тосненский район, деревня Аннолово, улица Центральная, дом 35. Декларация о соответствии распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения 25.11.2024.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 30.09.2030 включительно.

(подпись)

М.П.

Володкевич Валерий Тадеушевич

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.РА08.В.80600/25

Дата регистрации декларации о соответствии: 01.10.2025

